



LAPORAN HASIL UJI
NO. 14276/LHU/LABKES/11/2023

Nama Pelanggan : Puskesmas Sebulu I / Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara
Alamat : Jl. Ahmad Yani Rt. 6 Sebulu Ilir Kec. Sebulu Kutai Kartanegara
No. Hp : 082155536631
No. Sample : 01003/AM.M/XI/2023
Disampling Oleh : Pelanggan
Sumber Sample : Pamsimas Desa Tanjung Harapan
Tgl/Jam Terima : 13 Nov 2023
Tgl Pengujian : 13 Nov 2023
Tgl Selesai : 15 Nov 2023



Informasi Lengkap

Hasil Pengujian

No	Parameter	Satuan	Hasil Uji	Spesifikasi Metode
Paket Air Minum Mikro Lengkap				
1	MPN Total Coliform	MPN/100mL	< 1,1	APHA 9221-B, 9221-C, 23rd, 2017
2	MPN Eschericia coli	MPN/100mL	< 1,1	APHA 9221-B, 9221-G.2, 9221-C, 23rd, 2017

Catatan:

1. Hasil uji di atas hanya berlaku untuk sampel yang diuji dan Laboratorium tidak bertanggung jawab terhadap pengambilan sampel.
2. Laporan Hasil Uji ini terdiri dari 1 halaman.
3. Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seijin tertulis dari UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.
4. Laboratorium melayani pengaduan/complaint maksimum 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal penyerahan LHU.
5. Tanda * = Tidak mempunyai satuan.
6. Indeks MPN / 100 ml dengan nilai < 1,1 setara dengan 0

Mengetahui,
Kepala Seksi Pelayanan



Ratnawati, SKM
NIP. 19680627 198903 2 008

SAMARINDA, 20-11-2023

Penanggung jawab Lab Lingkungan



Rika Veronika, S.Tr. Kes
NIP. 19800705 199903 2 002

ASLI



LAPORAN HASIL UJI
NO. 14276/LHU/LABKES/11/2023

Nama Pelanggan : Puskesmas Sebulu I / Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara
Alamat : Jl. Ahmad Yani Rt. 6 Sebulu Ilir Kec. Sebulu Kutai Kartanegara
No. Hp : 082155536631
No. Sample : 00841/AM.K/XI/2023
Disampling Oleh : Pelanggan
Sumber Sample : Pamsimas Desa Tanjung Harapan
Tgl/Jam Terima : 13 Nov 2023
Tgl Pengujian : 13 Nov 2023 s/d 20 Nov 2023



Informasi Lengkap

Hasil Pengujian

No	Parameter	Satuan	Hasil Uji	Spesifikasi Metode
KIMIA LINGKUNGAN				
1	Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)	mg/L	45	SNI 6989.27 : 2019
2	Kekeruhan*	NTU	2,260	SNI 06-6989.25-2005
3	Temperatur*	°C	28,5	APHA,2550-B,23RD th 2017
4	Warna*	TCU	<0,610	SNI 6989.80:2011
5	Besi (Fe)* Terlarut	mg/L	<0,208	IK-M-7.2.29-LABKES (ICP-MS)
6	Chromium Heksavalen (Cr ⁶⁺)	mg/L	<0,0023	APHA, 3500 Cr-B, 23 rd th 2017
7	Mangan (Mn)* Terlarut	mg/L	0,0192	US EPA METHOD 200.8 REVISI 5.4-1994
8	Nitrat (Sebagai NO ₃ ⁻)	mg/L	1,418	APHA, 4500-NO3- 23 RD th 2017
9	Nitrit (Sebagai NO ₂ ⁻)*	mg/L	0,0016	SNI 06-6989.9-2004
10	pH*	**	4,79	SNI 6989.11 : 2019
11	Bau	**	Tidak berbau	APHA, 2150 B 23 rd th 2017

Catatan:

- Hasil uji diatas hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
- Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seijin tertulis dari UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.
- Laboratorium melayani pengaduan/complaint maksimum 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal penyerahan LHU.
(maksimum satu bulan terhitung dari sampel masuk ke labkes).
- Tanda * = Sudah Terakreditasi KAN
- Tanda ** = Tidak mempunyai Satuan
- Tanda < = Dibawah Limit Deteksi metode (MDL)
- pH < Diuji di laboratorium jika sampling dilakukan pelanggan dan diuji di lapangan jika sampling dilakukan oleh PPC.
- Penggunaan "Logo KAN" Reakreditasi II berlaku dari 25 September 2019 s/d 24 September 2024, dan dapat digunakan kembali setelah terbit Nomor Sertifikat Logo KAN Yang Baru.
- Laboratorium tidak bertanggung jawab terhadap pengiriman dan pengambilan sample yang dilakukan oleh pelanggan.



Mengetahui,

Kepala Seksi Pelayanan



Ratnawati, SKM

NIP. 19680627 198903 2 008

SAMARINDA, 22-11-2023

Penanggung Jawab Laboratorium
Lingkungan



Rika Veronika, S.Tr.Kes

NIP. 19800705 199903 2 002